



Качество газа по данным хроматографов

14. 08.2025

Точка учета	Параметр	Значение
ГРС-1А г. Омск	Молярная доля диоксида углерода, %	0,98
	Молярная доля азота, %	1,77
	Плотность при стандартных условиях, кг/м ³	0,7450
	Низшая теплота сгорания, ккал/м ³	8362,3
ГРС-5 г.Омск	Молярная доля диоксида углерода, %	0,93
	Молярная доля азота, %	1,60
	Плотность при стандартных условиях, кг/м ³	0,7303
	Низшая теплота сгорания, ккал/м ³	8239,5

Подготовил и передал диспетчер ОЛПУМГ:

Вагазов