



Качество газа по данным хроматографов

14. 08.2026

Точка учета	Параметр	Значение
ГРС-1А г. Омск	Молярная доля диоксида углерода, %	0,74
	Молярная доля азота, %	1,79
	Плотность при стандартных условиях, кг/м ³	0,7270
	Низшая теплота сгорания, ккал/м ³	8216,4
ГРС-5 г.Омск	Молярная доля диоксида углерода, %	0,34
	Молярная доля азота, %	1,18
	Плотность при стандартных условиях, кг/м ³	0,7001
	Низшая теплота сгорания, ккал/м ³	8094,9

Подготовил и передал диспетчер ОЛПУМГ:

Вагазов