



Качество газа по данным хроматографов

17. 09.2025

Точка учета	Параметр	Значение
ГРС-1А г. Омск	Молярная доля диоксида углерода, %	0,91
	Молярная доля азота, %	1,66
	Плотность при стандартных условиях, кг/м ³	0,7333
	Низшая теплота сгорания, ккал/м ³	8266,1
ГРС-5 г.Омск	Молярная доля диоксида углерода, %	0,92
	Молярная доля азота, %	1,64
	Плотность при стандартных условиях, кг/м ³	0,7350
	Низшая теплота сгорания, ккал/м ³	8287,1

Подготовил и передал диспетчер ОЛПУМГ:

Вдовин К. И.